

БДС EN 60439 - 1		IP65
L1, L2, L3, N, PE		380/220V 50Hz
ИЗВОД, №	1	
ТИП АВТ. ПРЕКЪСВАЧ	E60N-C	
МАКС.МОЩНОСТ, kW	3,63	
ВИД И СЕЧЕНИЕ НА ПРОВОДНИКА, мм ²	CBT	
	5x4	
НАИМЕНОВАНИЕ НА КОНСУМАТОРА	ОСВЕТЛЕНИЕ	
ОБЩО ЗА ТАБЛОТО	P _м =3,63kW; I _{макс} =7A	



КОНСУЛТАНТ "ГЕОДЕТ" ЕООД
Стара Загора
Специалист: *[Signature]*
Дата: *[Signature]*



ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ
на основание чл. 145, ал. 1 от ЗУТ
главен архитект
дата 30.07.2018



 Секция: ЕАСТ Част на проекта: по удостоверение за ПП	КАМЕРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
	ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
	Регистрационен № 02461
	инж. РУМЯНА ТИХОМИРОВА МИХАЙЛОВА
	Подпис: <i>[Signature]</i>
ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПП ЗА ТЕКУЩАТА ГОДИНА	



"ЕЛРУМ" ЕООД гр. Казанлък
e-mail: rumitm@abv.bg

ОБЕКТ: ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПАРКОВА АЛЕЯ
в УПИ I, кв. 183 по ПУП на гр. Нова Загора,
отреден за "Градски парк"

Еднолинейна схема на табло ЕТ

Възложител: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА	фаза: ТП
Част: ЕЛЕКТРИЧЕСКА	машаб:
Проектант:	дата:
инж. Р. Михайлова <i>[Signature]</i>	2018г.
	черт. 2