



РАЗЯСНЕНИЕ № 1

Във връзка с постъпило запитване с вх. № 26-00-217/03.04.2020 г. по документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка „Изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора“, правя следните разяснения.

Въпрос 1:

В раздел IV ЗАЯВЯВАНЕ на участие и съдържание на офертите, т. 3.7 е записано: В плика „Предлагана цена“ участниците поставят и попълнен формуляр Таблица 1, неразделна част от Ценовото предложение. Участниците да изготвят и представят към ценовото предложение анализи за формиране на единичните цена.

При положение, че се оценява и се прилагат анализи на единични цени, трябва ли да добавим „Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда съгласно „Техническа спецификация-2014 г.“ и всички свързани с това присъщи разходи към таблица 1. Да разбираме ли, че позиция 13 „Доставка и полагане на нова чугунена решетка за уличен отток“ и позиция 15 „Доставка и полагане на нова самонивелираща се решетка Ф 660 за шахти“ не подлежат на оценка, но трябва да ги има в Таблица 1.

Отговор:

В Методиката за оценка на офертите относно показател Ценово предложение, в таблицата с видовете работи, които подлежат на оценка, е допусната техническа грешка, като е включен вид дейност „Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда съгласно „Техническа спецификация - 2014г. и всички свързани с това присъщи разходи. Този вид дейност няма да се възлага, респективно в Ценовото предложение не е необходимо да се добавя единична цена за него и не следва да се прилага анализ за формиране на цената.

Вместо вида дейност „Доставка и монтаж на единична стоманена предпазна ограда съгласно „Техническа спецификация – 2014 г. и всички свързани с това присъщи разходи“ по показател Ценово предложение ще се оценява вида дейност „Доставка и полагане на нова чугунена решетка за уличен отток“, респективно в Таблица с видовете работи в Методиката за оценка на офертите, раздел В „ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА“ т. 43 следва да се чете като „Доставка и полагане на нова чугунена решетка за уличен отток“.

Аналогично т. 6 от същия раздел на Таблица с видовете работи в Методиката за оценка на офертите следва да се чете като „Доставка и полагане на PVC тръби DN 200x4,9мм SN 4“.

В раздел „В“, „ПЪТНИ РАБОТИ - ОСНОВЕН РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА“ Позиция 15 от Ценовото предложение „Доставка и полагане на нова самонивелираща се решетка Ф 660 за шахти“ не подлежи на оценка, но за същата следва да бъде предложена цена в Таблица 1.

Въпрос 2.

Предметът на поръчката включва ли дейности по проектиране и изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на Община Нова Загора?

Отговор:

Съгласно решението за откриване на процедурата и техническата спецификация, предмета на поръчката е изграждане, основен и текущ ремонт, както и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на територията на Община Нова Загора, и не включва проектиране. Клаузите в проекта на договор, където е записано „проектиране“ не са приложими по отношение на тази дума, и няма да бъдат включени в окончателния договор.

Въпрос 3.

По какъв начин ще се документира отчитането и приемането на обектите в рамките на договора – а именно изграждане, основен ремонт, текущ ремонт, реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на Община Нова Загора?

Отговор:

Изпълнението на възложените СМР въз основа на одобрен инвестиционен проект ще се приема въз основа на съставени актове по реда на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и ще се удостоверява с протокол за приемане и предаване на изпълнените работи, подписан от възложителя и изпълнителя. По отношение на СМР, възлагани със задание, изпълнението ще се приема въз основа на констативен Акт образец № 19 и ще се удостоверява с протокол за приемане и предаване на изпълнените работи, подписан от възложителя и изпълнителя.

Въпрос 4.

В кои случаи обектът стартира след съставяне на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво /Образец № 2 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/?

Отговор:

Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво се съставя във всички случаи на изграждане, основен ремонт и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на Община Нова Загора, които се изпълняват въз основа на одобрен инвестиционен проект. Проектирането не е предмет на обявената обществена поръчка, и община Нова Загора ще възлага отделно по реда на ЗОП проектиране свързано с изграждане, основен ремонт и реконструкция на уличната и общинската пътна мрежа на Община Нова Загора.

Въпрос 5.

Кое е задължението по чл. 14, ал. 2, т. 11 от Договора, което е необходимо да изпълни изпълнителя?

Отговор:

В чл. 37, ал. 4 от проекта на Договор е допусната техническа грешка, като вместо чл. 14, ал. 2, т. 11 следва да се разбира чл. 14, ал. 1, т. 11.

С уважение,
НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ
Кмет на Община Нова Загора

